

등기구 제10616호

유효기간 : 2022-12-15~2025-12-14



고효율기자재

고효율에너지기자재 인증서

① 업체명(법인등록번호)

(주)에스앤비라이팅 (170111-0481101)

② 사무소 소재지

대구 달성군 구지면 국가산단대로32길 6

③ 공 장 소 재 지

(주)에스앤비라이팅 : 대구 달성군 구지면 국가산단대로32길 6

④ 인증기자재

기 자 재 명 : 등기구

형 식 : 실외용LED등기구

모 델 명 : SB-GL50-B

용 량 : 50 W

효 율 : 광효율(lm/W) : 141.1

「에너지이용합리화법」 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2022년12월15일

한국에너지공단 이 사



<변경사항> 유효기간 연장신청에 따른 인증서 재발급

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제10616호

유효기간 : 2022-12-15~2025-12-14

<부속서류 1>

◎ **고효율에너지기자재 인증 제품의 특징**

1. 초기광속(lm) : 6 892.4
2. 광원색온도(K) : 4 920
3. 연색지수(Ra) : 76.0
4. 역률 : 0.95
5. 전류 고조파 함유율(%) : 7.678
6. LED Package : LUMILEDS, L150-5070500600000(14 EA), L150-5080500600000(6 EA)
7. LED 컨버터 : (주)유니온전자통신, UPF60S36CQ2, KS(제12-1529호)

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제10616호

유효기간 : 2022-12-15~2025-12-14

<부속서류 2>

◎ 고효율에너지기자재 공장 목록

공 장 명	공 장 주 소	비고
(주)에스앤비라이팅	대구 달성군 구지면 국가산단대로32길 6	



<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제10616호

유효기간 : 2022-12-15~2025-12-14

<부속서류 3>

◎ 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력

No.	발급일자	내용
7	2022-10-14	<유효기간연장> 유효기간 연장신청에 따른 인증서 재발급
6	2019-11-20	<유효기간연장> 당해모델에서 유효기간연장신청에 따른 인증서 재발급
5	2019-11-03	<인증내용변경> 당해모델에서 방열판, LED PCB, 외형, 렌즈, LED 컨버터, LED Package, LED Package 배열 변경에 따른 부품변경
4	2018-07-05	<인증내용변경> 사무소주소, 공장주소 변경에 따른 재발급
3	2018-04-13	<인증내용변경> 당해모델에서 LED 컨버터 변경에 따른 부품변경
2	2017-11-29	<인증내역변경> 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 개정에 따른 인증서 재발급(기존 인증번호 : LED 보안등기구 제 1928호)
1	2016-12-15	<모델추가인증>

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.